

Zweitschrift

Prüfzeugnis

für einen



**Doppelwand-Tank CoEx plus
620 l und 1000 l**

(Polyethylen-Innenbehälter in Stahl-Auffangwanne)

**zur Lagerung von Heizöl EL, Dieselkraftstoff und anderer wassergefährdender
Flüssigkeiten lt. Zulassung**

Fertigungsnummer:

Der Behälter ist wie folgt gekennzeichnet:

Roth ROTH WERKE, Polyethylen-Behälter mit Liter-Angabe, Zulassung (siehe unten), amtlich zugelassen, Prüfdruck 0,3 bar, lfd. Fertigungsnummer (siehe oben), Fertigungsmonat und Jahr (siehe Prüfdatum unten).

Hiermit wird bescheinigt:

1. Amtliche Zulassung für die drucklose oberirdische Lagerung von Heizöl, Dieselkraftstoff und anderer, wassergefährdender Flüssigkeiten in Räumen von Gebäuden in der gesamten Bundesrepublik Deutschland sowie in einzelnen Bundesländern Österreichs:

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.21-161 vom 22.Juli 1999

2. Bauart und Abmessung:

Der Behälter entspricht hinsichtlich Bauart und Abmessung dem dieser Zulassung zugrundeliegenden Musterbehälter.

Werkstoffe: Polyethylen hoher Dichte / Stahlblech.

Die Prüfung der Beschaffenheit des Behälters ergab keine Beanstandungen.

3. Druckprüfung:

Der Behälter wurde einer Druckprüfung mit Luft von 0,3 bar mit Erfolg unterzogen, die Auffangwanne wurde auf Dichtheit geprüft.

Datum der Bau- und Druckprüfung:



Der Prüfer:



ROTH WERKE GmbH
35232 DAUTPHETAL